

Appalto misto di lavori e forniture relativo alla realizzazione del “Nuovo Centro immunotrasfusionale al 3° piano del Monoblocco Corpo Trattamenti Policlinico” dell'Azienda Ospedaliera di Padova

CIG

7	9	1	0	5	2	0	F	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUESITO n. 1 del 03/06/2019	RISPOSTE
<p>La scrivente essendo interessata a partecipare alla gara in oggetto chiede conferma, come indicato nel bando disciplinare di gara, che la parte inerente la fornitura di Arredi ed Attrezzature pari ad € 311.368,75 possa essere subappaltata al 100%, rientrando comunque nel 30% dell'importo complessivo dell'appalto. Si chiede inoltre conferma che in caso di subappalto di tali opere (forniture) non debba essere indicata alcuna terna di subappaltatori, non essendo indicate tra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa</p>	<p>Trattandosi di appalto misto, la fornitura di arredi ed attrezzature non può essere oggetto interamente di subappalto.</p> <p>Il concorrente dovrà necessariamente possedere, oltre all'Attestazione SOA, richiesta dal disciplinare di gara, i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale, richiesti per la fornitura, in proprio o costituire un raggruppamento temporaneo.</p> <p>Per il presente appalto non è prevista l'indicazione della terna dei subappaltatori.</p>
<p>QUESITO n. 2 del 04/06/2019</p>	
<p>La presente per comunicare che l'unica cartella scaricabile dal sito www.aopd.veneto.it è la seguente "Documentazione di gara". Tutte le altre cartelle denominate "Elaborati progettuali da 1 a 10" non si aprono. Si chiede a questa spettale Stazione Appaltante di renderle disponibili in altro formato</p>	<p>I file sono stati caricati compressi nel formato “7z”.</p> <p>E' quindi necessario scaricare i file in locale e procedere quindi alla loro apertura / decompressione con un applicativo adeguato (ad esempio: “7-Zip” disponibile con licenza GPL)</p>
<p>QUESITO n. 3 del 05/06/2019</p>	
<p>Con la presente si chiede se le forniture di pareti mobili in ambito sanitario e non sanitario, possano rientrare ai fini della giustificazione dei requisiti tecnici richiesti per la Fornitura di arredi e attrezzature ?</p>	<p>Si è possibile, ma a condizione che il concorrente abbia fornito pareti mobili in ambito sanitario e non sanitario in un appalto di “fornitura”.</p>
<p>QUESITO n. 4 del 05/06/2019</p>	
<p>Si richiede se, in caso di costituenda ATI, il requisito del possesso del rating di legalità riguardi tutte le imprese partecipanti o se è sufficiente il possesso da parte dell'impresa mandataria</p>	<p>In caso di raggruppamento temporaneo tra imprese, il rating di legalità può essere posseduto dalla sola impresa mandataria.</p>

QUESITO n. 5 del 05/06/2019	
Si richiede la conferma di poter partecipare tramite avvalimento per la copertura dei requisiti relativi alla parte FORNITURA	Si, è possibile.
QUESITO n. 6 del 05/06/2019	
Il punto 8 del disciplinare recita "la richiesta di sopralluogo, avente carattere facoltativo..." pare in contraddizione con l'ultimo capoverso dove è scritto che la stazione appaltante rilascia attestazione di sopralluogo. Si chiede se il sopralluogo sia o meno obbligatorio e le modalità di richiesta	<p>Il Disciplinare di gara, al punto 8, stabilisce che il sopralluogo è facoltativo e quindi NON OBBLIGATORIO.</p> <p>Il concorrente può comunque richiedere di effettuare la presa visione dei luoghi e solo in questo caso la stazione appaltante rilascerà il relativo attestato.</p> <p>Le modalità di richiesta di sopralluogo sono specificate al citato punto 8.</p>

Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Giovanni Spina