

COMMESSA A391. LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMOMECCANICI E GAS MEDICALI DEI FABBRICATI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA.

CIG n. 8087245DAF CUP n. I99J19000260005

N.	QUESITI del 25/11/2019	RISPOSTE
1	Abbiamo appreso che alcune indicazioni sono disponibili nel computo metrico estimativo (pagina 6) e nell'elenco prezzi unitari (pagina 7 e 8). Essendo una gara con oggetto "Lavori di manutenzione agli impianti termomeccanici e gas medicali" si presume che il valore dei gas medicali sia superiore rispetto a quanto appreso nei documenti sopra menzionati. Vedendo le descrizioni tecniche di ciò che è indicato alla pg.4 del CSA si suppone che manchino delle apparecchiature come eventuali quadri riduzioni, VVF, centrali di decompressione ecc.. non essendoci i prezzi ove fare un ribasso. Si chiede pertanto di specificare cosa inerenti ai gas medicinali dovrà essere fatto e a quale listino prezzi far riferimento.	Per i gas medicali si deve far riferimento a quanto descritto al paragrafo 1.2 del CSA Norme generali. Il listino di riferimento per i gas medicali è quello di gara. Valgono altresì le indicazioni di cui al paragrafo 2.12 del CSA Norme Generali.
2	E' possibile partecipare alla procedura con iscrizione SOA OG11 classifica III e OS28 classifica II?	Si conferma che ai sensi del D. M. 248/2016, l'operatore economico in possesso di attestazione SOA nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
3	E' possibile partecipare in ATI con le seguenti Iscrizioni SOA: - Capogruppo OS3 III e OG11 II; - Mandante OG11 II.	La partecipazione alle procedure di gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese è disciplinata dagli articoli 45 e 48 del D. lgs 50/2016 e, nel caso specifico, dagli articoli 61 e 92 del DPR 207/2010.

Il Direttore
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
ing. Giovanni Spina