

**UOC Provveditorato ed Economato**

**Padova, 18 dicembre 2018**

ID GARA n. 18A162 - Procedura aperta per la Fornitura e posa in opera di armadi contenenti attrezzature e d.p.i. antincendio.

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE**

	<b>RICHIESTA</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Si chiede se in riferimento al fatturato annuo generale e specifico bisogna rispettare un importo minimo.	Non è stato previsto un fatturato annuo o specifico minimo da rispettare.
2	Si chiede se il sopralluogo debba intendersi obbligatorio.	Il sopralluogo non è previsto come obbligatorio ma è da considerarsi facoltativo.
3	Si richiede se dovranno essere fissati al muro con fisher da parte della ditta aggiudicataria.	Come indicato nel capitolato l'installazione degli armadi è posta incarico dell'Aggiudicatario. L'installazione prevalentemente sarà a muro e quindi sono posti a carico dell'Aggiudicatario la fornitura e la posa degli adeguati sistemi di fissaggio.
4	In base alla Norma EN 1869/97 si evince che la coperta con dimensione cm 150x200 non può essere conforme alla norma stessa poiché un lato supera 1,8 metri (punto 3.3) . La massima dimensione quindi che potranno avere queste coperte sarà cm 150 x180 oppure cm180x180 Quale dimensioni viene richiesta?	Poichè i d.p.i. e le attrezzature oggetto di fornitura dovranno essere conformi alla normativa tecnica applicabile, la dimensione più lunga della coperta antincendio dovrà essere non maggiore di 180 cm. Pertanto le dimensioni richieste sono 150 X 180 cm.
5	Si richiede se è possibile prorogare i termini di scadenza dato che essendo una gara con CAMPIONI, le case produttrici non consegnano il materiale dal 21/12/2018 al 07/01/2018.	La campionatura per la visione e/o per le prove delle attrezzature e DPI oggetto di gara sarà richiesta in seguito alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e alla verifica dei requisiti di idoneità delle ditte partecipanti.

		Pertanto, i termini di scadenza delle offerte rimangono quelli stabiliti nel bando di gara.
6	Si chiede: cosa s'intende per Planimetrie cartacee da presentare dopo l'installazione, se i punti dove installarli li fornisce l'Azienda Ospedaliera? Nel caso dovesse la ditta aggiudicataria inserirli nelle planimetrie, i progetti editabili vengono forniti dall'Azienda Ospedaliera in Autocad?	Si richiama integralmente quanto esplicitato all'art. 3.2 del documento denominato "Capitolato Tecnico"
7	Si chiede se i punti dove devono essere collocati gli armadi corrispondono perfettamente con quelli indicati nelle Planimetrie.	I punti di installazione degli armadi contenenti i D.P.I. e le attrezzature antincendio indicati nelle planimetrie di progetto identificano il locale di installazione. La posizione di installazione dovrà essere identificata puntualmente nell'ambito delle attività di installazione, in funzione delle dimensioni reali degli armadi stessi.

**Aggiornato in data 18 dicembre 2018**

Il Dirigente  
U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Antonella Dai Prà

