



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOMECCANICI E GAS MEDICALI DEI FABBRICATI DELL’AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA (Com. A443)

CIG: B46DCDB060 – CUP: I92C24000190005

CHIARIMENTI N. 1

Si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti alla presente procedura di gara, pervenute all’interno della piattaforma SINTEL.

CHIARIMENTI		RISPOSTA
1	Si chiede se, ai sensi dell’art. 104 d.lgs. 36/2023, è consentito l’avvalimento per le categorie OS28 ed OS3 tramite la categoria OG11 (con adeguata classifica), così come confermato anche dal parere del MIT del 26/06/2023 n. 2076	Si conferma la facoltà di avvalimento.
2	Si pone il seguente quesito: per impresa in possesso di attestazione SOA per le categorie OS28 class. IV, OS3 class. III-bis e OG11 class. II, è possibile partecipare in forma singola, utilizzando la categoria OG11 per coprire la quota mancante della prevalente OS28	Si conferma.
3	In merito al campo dedicato alla dichiarazione di subappalto presente nel DGUE, in cui viene riportato che "(...) nel caso si intenda subappaltare la prestazione relativa alla bonifica bellica va dichiarato nel presente DGUE che l’impresa subappaltatrice è iscritta all’Albo imprese specializzate in bonifica bellica sistematica (...)", dal momento che nei documenti di gara non vi è alcuna menzione della "bonifica bellica", si chiede se trattasi di un refuso.	La Stazione appaltante conferma che si tratta di un refuso

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Direttore: Ing. Giovanni Spina
Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Spina
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Manuela Bizzo
T. +39 049 821 3840 - 1153
e-mail manuela.bizzo@aopd.veneto.it
X:\Commesse\A443\05 Gara\4 Chiarimenti\Risposte ai
chiarimenti n.1_A443.docx

Aopd.veneto.it

CHIARIMENTI		RISPOSTA
4	A pag. 15 del disciplinare viene riportata la possibilità di applicare le riduzioni di cui all'art. 106, c. 8, d.lgs. 36/2023, ma a pagg. 16-17 si specificano solo le riduzioni del 30% e del 50% senza dettagliare la percentuale massima di ulteriore riduzione, ove in possesso degli opportuni requisiti. Si chiede quindi conferma che la suddetta ulteriore riduzione sia pari al 20%, allegando a comprova le certificazioni afferenti.	Con riferimento alle riduzioni utilizzabili per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria, si conferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023
5	Si chiede il seguente chiarimento: nel DGUE, Parte III - Motivi di esclusione - Sezione C -, in risposta a 3 domande che iniziano tutte con "L'operatore economico può CONFERMARE DI NON ESSERSI RESO COLPEVOLE di illecito professionale ... ai sensi dell'art. 98, co. 3, lett. a),b),c), d.lgs. 36/2023),...", si dovrebbe sempre rispondere "SI" in assenza di illeciti. Poi però viene chiesto " ... in caso affermativo... di fornire informazioni dettagliate specificando la tipologia di illecito...". Si chiede se trattasi di refusi.	La Stazione appaltante fa presente che lo schema di formulario DGUE in utilizzo è quello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base a quello adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 - e pubblicato sulla GUUE L 3/16 del 06/01/2016 -, opportunamente aggiornato al d.lgs. 36/2023. Se il quesito non è coerente con la domanda principale posta nel DGUE, si suggerisce di rispondere "non pertinente".

La Dirigente dell'Area Amministrativa
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
dott.ssa Cinzia Griggio
(f.to digitalmente)